



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo@vniipo.ru; http://www.vniipo.ru

№ _____ Гр. Агееву Б.Б.
На № 34458513 от 09.03.2023 E-mail: abb68@bk.ru

О применении нормативных
документов

ФГБУ ВНИИПО МЧС России в соответствии с поручением руководства МЧС России рассмотрело Ваше обращение в адрес Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России от 09.03.2023 № 34458513, поступившее в форме электронного документа и зарегистрированное вх. МЧС России от 09.03.2023 № ГИ-3282, и в пределах компетенции сообщает следующее.

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что в соответствии с требованиями п. 6.1.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2020) не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи здания при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м². При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с п. 4.2.4. СП 1.13130.2020.

Таким образом, аварийные выходы необходимо предусматривать для квартир расположенных выше 15 м при наличии одного эвакуационного выхода с этажа.

Начальник института

Д.М. Гордиенко

Пехотиков Сергей Андреевич
Усолкин Степан Владимирович
(495)-524-81-35